

Användarinstruktion

Brady 065675 Stickproppsbygning



Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ företagets LOTO-procedur. Bryt och säkra energin.
- 2** Välj lockout som rymmer stickproppen. För kabeln genom öppningen och placera stickproppen helt inne i kapslingen så att den inte kan nås/anslutas.
- 3** Stäng kapslingen och lås i låshålen med säkerhetshänglås. Stäng kapslingen och lås i låshålen med säkerhetshänglås.
- 4** Verifiera att kapslingen inte kan öppnas, att stickproppen inte kan tas ut och att utrustningen inte kan återanslutas så länge lockouten sitter på plats.

Viktigt!

- Produkten är avsedd att blockera stickproppar från att kunna anslutas i uttag under pågående arbete.
- Se till att kabeln inte står i spänn eller kan ryckas ur lockouten – avlasta kabeln vid behov.
- Använd flera hänglås så att varje tekniker kan låsa med sitt personliga lås.

Skötsel & Kontroll

- Före användning: kontrollera att kapslingen är hel utan sprickor eller deformation, att låshålen är oskadade och att enheten går att stänga helt.
- Efter låsning: Kontrollera att kapslingen inte kan öppnas och att stickproppen inte kan tas ut.
- Rengöring och byte: Torka av med mildt rengöringsmedel och förvara torrt. Byt vid sprickor, kraftig deformation eller om låsning inte längre känns helt tillförlitlig.

Specifikation (översikt)

- Storlek:
 - 065674: 50 × 50 × 90 mm
 - 065675: 80 × 80 × 180 mm
- Färg: Röd.
- Material: Robust polypropen.
- Temperaturområde: ca -20 till +80 °C.
- Max kabeldiameter:
 - 065674: 10 mm
 - 065675: 22 mm
- Antal hänglås: 2-4 stycken.
- Märkning: levereras med "Danger"/varningsetiketter.